

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Ne. S.CE/CZ/0643/V2/2015/561

Firma:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská republika

prohlašujeme že výrobek:

PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Typ/varianta: **KRD6-2/16/10, KRD6-2/16/10-A, KRD6-2/25/30, KRD6-2/25/30-A, KRD6-2/25/100, KRD6-2/25/300, KRD6-2/25/300-A, KRD6-2/40/30, KRD6-2/40/30-A, KRD6-2/63/30, KRD6-2/63/30-A, KRD6-4/25/30, KRD6-4/25/30-A, KRD6-4/40/30-A, KRD6-4/40/30, KRD6-4/40/300, KRD6-4/40/300-A, KRD6-4/63/30, KRD6-4/63/30-A, KRD6-4/63/300, KRD6-4/100/30, KRD6-4/100/30-A**

Ochranná známka:



Základní parametry: $U_c = 230V \sim (1P+N), 400V \sim (3P+N); I_n = 16A, 25A, 40A, 63A, 100A;$
 $I_{\Delta n} = 10mA, 30mA, 300mA; I_{nc} = 6000A; I_m = 500A$

je ve shodě s níže uvedenými nařízeními směrnicemi Evropského parlamentu a Rady: (včetně všech následných změn a doplňků)

Direktiva (LVD) – 2006/95/EC

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EC

a také je ve shodě s níže uvedenými normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013 +A1:2015 +A2:2015	EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014
ČSN EN 61008-2-1:1997 +A11:1999	EN 61008-2-1:1994 +A11:1998
ČSN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

Poslední dvě číslice roku, v kterém je uplatňováno označení **CE: 15**

NWP/5698, NWP/5699, NWP/5700, NWP/5701; ID 0643; S.CE/561

Radzionków, 17.11.2015

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Biura Technicznego
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
 Damian Staniczek
 Adam Wańnic

Jméno a podpis osoby
 odpovědné za vystavení prohlášení o shodě

www.kanlux.pl

Kanlux SA

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska
 tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
 NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104
 Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości
 ING BANK SŁĄSKI O/BYTOM: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878